



## **Komunikat**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wągrowcu z dnia 09.10.2023 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi**


**Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Jabłkowo, zaopatrującego w wodę  
mieszkańców miejscowości: Jabłkowo, Raczkowo, Jagniewice, Glinno, Bliżyce,  
Wysoka i Rejowiec.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody pod względem **mikrobiologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom**, natomiast w zakresie związków manganu nadal odbiega od obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, że przekroczenia związków manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U 2017 r., poz. 2294)

**Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.